

**Délégation Territoriale de HAUTE-MARNE**

Service Santé environnement

Courriel: [ARS-GRANDEST-DT52-SE@ars.sante.fr](mailto:ARS-GRANDEST-DT52-SE@ars.sante.fr)

Téléphone : 03 25 35 07 16

Fax : 03 25 35 07 25

Destinataire(s) :

MAIRIE DE COHONS

**RESULTATS D'ANALYSES DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Recontrôle de l'eau distribuée

**COHONS**

Commune de : COHONS

Prélèvement et mesures de terrain du **09/11/2020 à 12h23** pour l'ARS, par le laboratoire :  
EUROFINS HYDROLOGIE EST, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : STATION DU RESERVOIR COHONS (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : STATION DU RESERVOIR COHONS - MAIRIE SALLE DE REUNION

Code point de surveillance : 0000001950 Code installation : 001828 Type d'analyse : D1

Code Sise analyse : 00085548 Référence laboratoire : 20M090604-001 Numéro de prélèvement : 05200085563

**Conclusion sanitaire :**

Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire en raison de la présence de nitrates. La consommation d'eau dépassant les 50 mg/L en nitrates est à éviter pour les personnes fragiles (nourrissons de moins de six mois, femmes enceintes), qui doivent être averties. Un suivi mensuel de ce paramètre sera mis en place jusqu'au retour à une situation normale.

(PLV-05200085563 - page : 1)

Le vendredi 13 novembre 2020

Pour le Directeur Général et par délégation,  
Le Délégué Territorial,



Damien REAL

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

<b>Analyse laboratoire</b>	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	
<i>Paramètres azotés et phosphorés</i>							
<b>Nitrates (en NO3)</b>	<b>58</b>	mg/L		<b>50,0</b>			

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*